

E1146 Heikinjunta
Käsi­käyt­to­inen erotin­asema

Heikinjunta-perä

11117 Heikinjunta-perä
100/1000kVA
2+1 (kk)

11132 Hirsikankaantie 2
315/630kVA
2+1

11136 Hirsikankaantie 1
100/630kVA
3+1 (1 vara)

11125 Yläkaakamo

AHXW240 jää kiepeille
odottamaan seuraavaa vaihetta

11133 Järkkälänperäntie
100/1000kVA
3+1 (kk)

11128 Juopperi

11120 Knuutila

Olemassa oleva Kaakamon
kaukokäytettävä erotin­asema


20/0,4kV/Valokuitu
jatko

Huom!
Muutopiiriä 11145

11145 Luikonpisto

- 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV Puistomuuntamon rakentaminen
- 20kV erotin käsi­käyt­to­inen
- 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- 0,4kV liittymäjakokaapin asentaminen
- Valokuitu
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV ilmajohto
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 20/0,4kV pylväsmuuntamo
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi

| | |
|--|--|
| Tornionlaakson Sähkö Oy | Karttalehti Tornio |
| Kaakamo 1-vaihe Yleissuunnitelma 20/0,4kV maakaapelointi A3 15.5.2017 | Mittakaava 1:8000 02-05-2016 12:56 henri |



Pörhola