



- 20/0,4kV puistomuuntamon rakentaminen
- 20/0,4kV pylväsmuuntamon rakentaminen
- 20kV erotin käsikäyttöinen
- ⋯ 20kV maakaapelointi
- 20kV ilmajohto
- ⋯ 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV ilmajohto
- ⋯ 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV katujakokaapin asentaminen
- Olemassa oleva 110kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV kaukokäyttöinen PYL EA
- ⋯ Olemassa oleva maakaapeli/talokaapeli

**12318 Hornela**  
30/630kVA  
2+1  
(Karungin lähtöön)

**PU EA Rousunpää**  
5+0 (kk)

**-Korpikylä ja Karunki lähdöt**  
erotinaseman kautta (kiskoerotin).

**Martimo AHXW240**  
**Karunki AHXW150**  
Valokuitu

**E1317 Kuurnaviita**  
Käsikäyttöinen erotinasema  
Kaapelille  
Piiska

**Kukkolan lähtö**  
nostetaan ilmaan

**Kukkola BLL-T157**

**Korpikylä AHXW240**  
**Karunki AHXW150**  
**Kukkola AHXW150**  
Valokuitu

**12306 Kuurnaviita**  
30kVA  
I-pylv.

Liitetään olemassa olevaan linjaan

Tornionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Tornio
<b>P10013 Karunki SA lähdöt</b> Yleissuunnitelma 20/0,4kV maakaapelointi A3 9.5.2017	Mittakaava 1:9000 22-08-2016 16: 9 kimmo

