



E3119 Nivanpää
Käsi käyttöinen
pylväserotinasema
**Maadoitus (2xPot.) +
laaja maadoitus CU25**

AHXWP95 (M32040)
Nostetaan pylväälle.
Ylijännitesuojat

12xSML (M32040) jätetään kiepille.

32039 Kotivainio
315/1000kVA
3+1 (kaukokäyttö)
Vikaindikointi
**PU maadoitus (2xPot.) +
laaja maadoitus CU25**

AHXWP95 (M32039)
Nostetaan pylväälle.
Ylijännitesuojat

E3216 Vuorela II

E3212 Vuorela II
Harustus purkautui linjoihin.

32040J05,N3
CDC640

32040J03,N3
CDC640

32040 Emmantie
315/1000kVA
5+1 (kaukokäyttö)
Ylijännitesuojat
**PU maadoitus (2xPot.) +
laaja maadoitus CU25**

32040J01,N1
CDC640

32040J02,N1
CDC660

- 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV puistomuuntamon rakentaminen
- 20kV erotin
- 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- 0,4kV liittymäjakokaapin asentaminen
- Valokuitu
- Maadoitus
- Haarotuskotelo
- Työpiste
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV erotin
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi

0 20 m 100 m

Tomionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Pello_6_raj
PS Kylävaara 20/0,4kV yleissuunnitelma A3 3.2.2021	Mittakaava 1:2500
	09-11-2020 9:23
	Despro Oy