

- 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV Puistomuuntamon rakentaminen
- 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- 0,4kV liittymäjakokaapin asentaminen
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi



32030 Havelanpää

32028 Vaaranperä

Amka käännetään olemassa olevaan puikkariin

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Käännetään jakokaappiin 2kpl

Nostetaan jakokaapilta J05 kaapeli pylvälle

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Kaapelit vedetty valmiiksi, käännetään 2kpl

Kaapelit vedetty valmiiksi, käännetään 3kpl

Kaapeli vedetty valmiiksi, käännetään

Kaapelit vedetty valmiiksi, käännetään

Liitetään olemassa olevaan AX120

Suojakouru vaihdetaan metalliseen (tievalo)

Keskus tolpassa

Tornionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Pello_6_raj
Vaaranperä 20/0,4kV Yleissuunnitelma A3 17.5.2017	Mittakaava 1:5000 16-06-2016 8:14 kimmo

