



- ..... 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV puistomuuntamon rakentaminen
- ..... 0,4kV maakaapelointi (runko)
- ..... 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- 0,4kV liittymäjakokaapin asentaminen
- - - Valokuitu
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- ..... Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV ilmajohto
- ..... Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 20/0,4kV pylväsmuuntamo
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi

Jatketaan kaapelointi kiepillä olevasta maakaapelista

11120 Antinperäntie  
200/630kVA  
2+1

11128 Vanha kylätie  
200/630kVA  
2+1 (1 tilavaraus)

Olemassa olevat 20kV  
kaukokäyttöerottimet

Tornionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Tornio
<b>Kaakamo 2-vaihe</b> Yleissuunnitelma 20/0,4kV maakaapelointi A3 5.9.2018	Mittakaava 1:4000 11-08-2017 13: 1 kimmo

0 20 m 100 m