

- 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV puistomuuntamon rakentaminen
- 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- 0,4kV liittymäjakaapin asentaminen
- - - Valokuitu
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV ilmajohto
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi



47764 Melakangas
315/1000kVA
2+1 (+1 tilavaraus)
Kirkonkylän lähtöön

47765 Ruohoniemi
200/1000kVA
2+1 (+1 tilavaraus)
Kirkonkylän lähtöön

47769 Tulli
200/1000kVA
5+1 kk (1 vara)
(kisko erotuksella)
Kirkonkylän lähtöön

AHXW150 Väylänvarsi
nostetaan pylvääseen.
HUOM! harustus
poistuvan linjan takia

HUOM! harustus
poistuvan linjan takia

Lankojen vaihto
Sp40 -> Rv63

Tornionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Kolari_8_raj
Kolari kirkonkylä 4-vaihe 20/0,4kV yleissuunnitelma A3 16.10.2018	Mittakaava 1:5000 21-09-2017 8:27 kimmo

0 20 m 100 m