



- 20kV maakaapelointi
- 20/0,4kV Puistomuuntamon rakentaminen
- 0,4kV maakaapelointi (runko)
- 0,4kV liittymiskaapelointi
- 0,4kV jakokaapin asentaminen
- - - Valokuitu

- Olemassa oleva 20kV ilmajohto
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli
- Olemassa oleva 0,4kV ilmajohto
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo
- Olemassa oleva 20/0,4kV pylväsmuuntamo
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi

Ylläsjärvi

L502 Sammutus
15A
0+1

47549 Purola
100/1000kVA
2+1 (+1 tilavaraus)

47550 Yllästokka

47556 Topintie
315/1000kVA
3+1 (1 Vara)

47581 Kotamäentie
315/1000kVA
2+1

47520 Ylläsjärvi
315/1000kVA
2+1

47558 Lahtioja
200/1000kVA
3+1 (1 Vara)

47519 Pekkala

| | |
|--|---|
| Tornionlaakson Sähkö Oy | Karttalehti Kolari_3_raj |
| Ylläsjärvi 20/0,4kV yleissuunnitelma A3 7.5.2018 | Mittakaava 1:5000 10-10-2017 9:47 kimmo |

