

- 20kV maakaapelointi ■
- 20/0,4kV puistomuuntamon rakentaminen ■
- 20/0,4kV pylväsmuuntamon rakentaminen ●
- 0,4kV maakaapelointi (runko) - - -
- 0,4kV liittymiskaapelointi - - -
- 0,4kV jakokaapin asentaminen ■
- 0,4kV liittymäjakokaapin asentaminen ■
- Valokuitu - - -
- Maadoitus - - -
- Haarotuskotelo ■
- Työpiste ●
- Olemassa oleva 20/0,4kV puistomuuntamo ■
- Olemassa oleva 20kV maakaapeli - - -
- Olemassa oleva 20kV ilmajohto —
- Olemassa oleva 0,4kV maa/talokaapeli - - -
- Olemassa oleva 0,4kV jakokaappi ■

Kivelänjänkkä

Juusonkangas

**32018 Juusonkangas**  
200/630kVA  
2+1 (Tilavaraus)  
PU maadoitus (2xPot.) +  
laaja maadoitus CU25

**32020 Myllytie**  
500/1000kVA (kk)  
5+1 (Kiskoerotus)

**32023 Takavaarantie**  
30kVA  
Pyl MLI maad + 2x pot.  
+ Pystymaadoitus

Tomionlaakson Sähkö Oy	Karttalehti Pello_7_raj
<b>PS Juusonkangas</b> 20/0,4kV yleissuunnitelma A3 20.5.2022 PJ	Mittakaava 1:3000 09-11-2020 8:24 Despro Oy

0 20 m 100 m

Keräsenkangas